


# Info zu Zählertafel schwarz

VIU-Versammlung, 22.03.2017



Simon Mamier


Netzanschluss Management

bnNETZE GmbH

- ➔ Gemeinsam mit der Elektroinnung Freiburg und der bnNETZE wurde folgende Festlegung vereinbart :
  - » Das ab März 2017 Zählertafeln schwarz alt bei jeglicher Änderung / Erweiterung
  - » nur noch gegen moderne Zählerschränke die den aktuellen Regeln der Technik entsprechen ersetzt werden , gemäß der Anwendungsregel der VDE-AR-N 4101

Die Anwendungsregel VDE-AR-N 4101 definiert die technischen Mindestanforderungen für Zählerplätze in elektrischen Anlagen innerhalb eines Wohngebäudes

# Zählertafel schwarz Alt ( 1958 -1966 ) 51-59 Jahre alt



**Zählertafel**  
von 1958  
bis 1965



**Zählertafel im Schrank** von 1961 bis 1966

# Zählertafel schwarz Alt ( 1958 -1966 ) 51-59 Jahre alt




# Zählertafel schwarz Alt ( 1958 -1966 ) 51-59 Jahre alt



# Zählerschrank nach Anwendungsregel VDE-AR-N 4101

OAR = 300 mm / ZF = 450 mm bzw. 800 mm / UAR = 300 mm , SLS 50 A , 5 pol. Sammelschienensystem



APL



Leerrohr nach DIN 18015

APL = Abschlusspunkt Liniennetz / APZ = Abschlusspunkt Zählerplatz

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!

# *Zuverlässig und vor Ort*