

## Übersicht Netzlasten und Verlustenergie 2016

gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV

### Entnahme durch eigene nachgelagerte Netz- und Umspannebenen (Stand: 31.12.2016)

Spannungsebene	110-kV	110/20-kV	20-kV	20/0,4-kV	0,4-kV
Entnommene Jahresarbeit in kWh	874.243.050	1.063.532.543	1.279.060.993	728.518.326	806.773.528

### Jahreshöchstlast

Höchste zeitgleiche Entnahmelast aus dem vorgelagertem Netz des Jahres 2016	
zeitgleiche Jahreshöchstlast aus vorgelagertem Netz in kW	255.177
Zeitpunkt	15.02.2016 12:15 Uhr

### Mengen und Preise der Verlustenergie 2016

Spannungsebene	Verluste in kWh	Relative %-Angabe	Durchschnittlich Beschaffungskosten in ct/kWh
HS	4.371.215	0,50%	3,84
HS/MS	4.785.897	0,45%	3,84
MS	16.883.647	1,32%	3,84
MS/NS	9.105.287	1,25%	3,84
NS	26.055.743	3,23%	3,84
<b>Summe</b>	<b>61.201.790</b>		