

## Übersicht Netzlasten und Verlustenergie 2017

gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV

### Entnahme durch eigene nachgelagerte Netz- und Umspannebenen (Stand: 31.12.2017)

Spannungsebene	110-kV	110/20-kV	20-kV	20/0,4-kV	0,4-kV
Entnommene Jahresarbeit in kWh	862.199.940	1.075.019.359	1.272.774.204	686.721.273	766.602.870

### Jahreshöchstlast

Höchste zeitgleiche Entnahmelast aus dem vorgelagertem Netz des Jahres 2016	
zeitgleiche Jahreshöchstlast aus vorgelagertem Netz in kW	248.615
Zeitpunkt	11.12.2017 16:45 Uhr

### Mengen und Preise der Verlustenergie 2017

Spannungsebene	Verluste in kWh	Relative %-Angabe	Durchschnittlich Beschaffungskosten in ct/kWh
HS	4.311.000	0,50%	3,99
HS/MS	5.267.595	0,49%	3,99
MS	12.726.897	1,00%	3,99
MS/NS	10.230.190	1,49%	3,99
NS	24.527.400	3,2%	3,99
<b>Summe</b>	<b>57.063.082</b>		