

**bNNETZE GmbH**  
 Tullastraße 61  
 79108 Freiburg i. Br.  
 Telefon 0800 2 21 26 21  
 Telefax 0761 50 82 83  
 bnnetze.de



## Fertigstellungsmeldung 20-kV-Einspeisezellen

**> Übergabestation**

*Ort*  
  
*Straße*  
  
*Firma*

*Bitte Stationsbezeichnung der bNNETZE GmbH eintragen  
(s. Schild 500/75 mm im 20-kV-Schaltraum)*

**> Interne Vermerke**

**Verrechnungsmessung**  
 Messleitungen sind aufgelegt und geprüft. Die Bedingungen zum Einschalten der Verrechnungsmessung sind erfüllt.

<input type="text"/> <i>Abteilung</i>	<input type="text"/> <i>Name</i>
<input type="text"/> <i>Datum</i>	<input type="text"/> <i>Unterschrift</i>

**> Die angeführte Übergabestation ist entsprechend den einschlägigen Vorschriften fertiggestellt worden von:**

<input type="text"/> <i>Firma 1</i>	<input type="text"/> <i>Firma 2 (falls Arbeitsverantwortlicher abweichend von Firma 1)</i>
<input type="text"/> <i>Anlagenverantwortlicher</i>	<input type="text"/> <i>Arbeitsverantwortlicher</i>

Sämtliche Arbeiten an den 20-kV-Einspeisezellen sind abgeschlossen. Die 20-kV-Einspeisezellen sind im einschaltbereiten Zustand.

Es wird empfohlen, mit der Feuerwehr den Standort der Übergabestation entsprechend den Richtlinien der bNNETZE GmbH „Technische Anschlussbedingungen im Mittelspannungsnetz“ – Teil B, Abschnitt 8.7.1 – abzustimmen.

**> Während der Umbauarbeiten ist folgende Elektro-Fachkraft/-Fachfirma verantwortlich:**

<input type="text"/> <i>Firma</i>	<input type="text"/> <i>Ansprechpartner</i>
<input type="text"/> <i>Telefon</i>	

Die o. g. Übergabestation wurde gemäß den gültigen DIN VDE-Bestimmungen 0105 (Betrieb von Elektrischen Anlagen), DIN-Normen, behördlichen Vorschriften z. B. die der Baubehörden, der Gewerbeaufsicht, der Berufsgenossenschaft und den „Technischen Anschlussbedingungen im Mittelspannungsnetz“ der bNNETZE GmbH erstellt. Die Bedingungen werden bis zur endgültigen Inbetriebnahme eingehalten.

Die o. g. Übergabestation ist entsprechend der 26. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (26. BImSchV) auch bei Umbauarbeiten bei den zuständigen Behörden anzuzeigen. Voraussetzung für die Fertigmeldung ist eine ordnungsgemäße Netzanmeldung mit dem Formular „Anmeldung zum Anschluss an das Mittelspannungsnetz der bNNETZE GmbH“.

Sämtliche Arbeiten sind abgeschlossen.  
 Für die Betriebssicherheit der Übergabestation übernimmt der Anlagenersteller die Verantwortung.  
 Der beigefügte Übersichtsplan ist überprüft und entspricht dem derzeitigen Zustand der Anlage.

**> Entsprechend VDE 0101 beträgt der**

Schleifenwiderstand, globales Erdungsnetz	<input type="text"/> Ohm
Ausbreitungswiderstand der Schutzerde, Netzausläufer	<input type="text"/> Ohm

Aus beigefügtem Lageplan ist die genaue Lage der Erder ersichtlich.

<input type="text"/> <i>Datum</i>	<input type="text"/> <i>Stempel und Unterschrift des Anlagenerstellers</i>
--------------------------------------	---

**bNNETZE GmbH**  
 Amtsgericht Freiburg – HRB 290 381  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
 Mathias Nikolay

Commerzbank Freiburg  
 1607 72 000 (BLZ 6804 00 07)  
 IBAN: DE28 6804 0007 0160 7720 00  
 BIC: COBADEFFXXX

Geschäftsführer:  
 Volker Geis  
 Reinhold Lohr