

Übersicht Netzlasten und Verlustenergie 2018

gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV

Entnahme durch eigene nachgelagerte Netz- und Umspannebenen (Stand: 31.12.2018)

Spannungsebene	110-kV	110/20-kV	20-kV	20/0,4-kV	0,4-kV
Entnommene Jahresarbeit in kWh	856.535.050	1.057.831.914	1.256.956.488	653.571.286	742.594.888

Jahreshöchstlast

Höchste zeitgleiche Entnahmelast aus dem vorgelagertem Netz des Jahres 2016	
zeitgleiche Jahreshöchstlast aus vorgelagertem Netz in kW	274.203
Zeitpunkt	11.10.2018 11:55 Uhr

Mengen und Preise der Verlustenergie 2018

Spannungsebene	Verluste in kWh	Relative %-Angabe	Durchschnittlich Beschaffungskosten in ct/kWh
HS	4.282.675	0,50%	3,035
HS/MS	5.289.164	0,50%	3,035
MS	12.569.584	1,00%	3,035
MS/NS	9.803.471	1,5%	3,035
NS	23.764.184	3,2%	3,035
Summe	55.709.078		